

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20256100087361



Bogotá D.C. 02-04-2025

Señor
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a radicado IDRD No. 20252400106202. / Iluminación cancha.

Cordial saludo,

En respuesta al oficio del asunto, en el cual refiere: “(...) *Buen día. Gracias Quisiera reportar fallo en el servicio de iluminación de la cancha de futbol ubicada en el parque de Hayuelos entre la calle 19 A y 19B entrega carreras 80 A y 81B (...)*”, me permito informar que se realizó una visita técnica para hacer ajustes en los tableros eléctricos de la iluminación de la cancha, evidenciando que la falla se encuentra en las conexiones del medidor, hubo dos dispositivos y parte del barraje de cobre que se quemaron, se solicitó revisión y reemplazo por garantía de los equipos que se dañaron a Enel Colombia , estamos a la espera que se haga el respectivo cambio y revisión de las conexiones que tiene el medidor.

Cordialmente,

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNÁNDEZ
Subdirector Técnico de Parques (E)

Anexos: N/A

Copia: N/A

Elaboró: Olgalucia Silva Gutiérrez - Profesional Especializada 011 - Área Administración de Escenarios

Proyectó: Olgalucia Silva Gutiérrez - Profesional Especializada 011 - Área Administración de Escenarios

Revisó: Olgalucia Silva Gutiérrez - Profesional Especializada 011 - Área Administración de Escenarios

Aprobó: Gilberto Augusto Almanza Hernández - Subdirector Técnico de Parques (E)

